



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,  
Мышкинскому и Большесельскому районам  
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnuglich@mail.ru  
152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Усыскина, д. 36. телефон 2-14-64, E-mail:  
ond.bselo@mail.ru

Предписание N\_20/1\_1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

## Муниципальному общеобразовательному учреждению Новоселской средней общеобразовательной школе

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам ЯО по пожарному надзору Смирнова Константина Вадимовича государственного инспектора Большесельского района ЯО по пожарному надзору N\_20 от "\_09\_" марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с \_14\_ч.\_00\_мин. "\_19\_" марта \_2021\_г. по \_14\_ч.\_00\_мин. "\_09\_" апреля \_2021\_г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Константином Вадимовичем здания, помещений в здании и документов Муниципального общеобразовательного учреждения Новоселской средней общеобразовательной школы Большесельского муниципального района расположенных по адресу: с.Новое, ул. Октябрьская, д.3, Большесельского района ЯО

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	5	
1.	Заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости образовавшихся зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (электрошитовая).	п.15 ППР в РФ	31.08.2021	
2.	В местах размещения средств пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) установить знаки пожарной безопасности	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ 160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1.	31.08.2021	

	«Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».(помещение охраны)	Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;		
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 ППР в РФ	31.08.2021	
4.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателем со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ	31.08.2021	
5.	Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	31.08.2021	
6.	Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	31.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Угличского, Мышкинского и Большесельского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
Смирнов К.В. 09 апреля 2021 года



Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Смирнов К.В.

(подпись)

Семикова Д.С., директор

(должность, фамилия, инициалы)

"09" 04 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору